



RIFERIMENTI TECNICI

- Certificato d'approvazione IMQ N° EL071
- Norme di riferimento CEI 23-48 I Ed. 1998 CEI 23-49:1996 + V1:2001 + V2:2003
- Prodotti rispondenti ai requisiti essenziali alla direttiva IEC 60670-24: 2005 I Ed. e IEC 60670-1:2002
- Doppio isolamento  (ottenibile con gli accessori GR17400 e 17402, GR15000)
- Prodotti realizzati con A.B.S. privo di alogeni.
- Grado di protezione (EN 60529): IP65
- Temperatura durante l'installazione: -5 °C - +60 °C
- Comportamento al fuoco (prova del filo incandescente Glow Wire test): 650 °C EN 60335-1:94+IEC695-2-1
- Prova d'invecchiamento secondo CEI 23-48: 7 giorni a 70 °C
- Prova di pressione con la sfera secondo CEI 23-48: 70 °C
- Possibilità di ottenere l'isolamento completo secondo la norma EN 60439
- Tensione d'impiego 400V - 50Hz;
- Resistenza d'isolamento > 5MΩ
- Resistenza agli urti: IK 07
- Ampia gamma d'accessori a completamento per la personalizzazione su applicazioni.
- Segni di centratura nelle pareti

TECHNICAL REFERENCES

- Approval certificate IMQ N° EL071
- Reference norms CEI 23-48 I Ed. 1998 CEI 23-49:1996+V1:2001+V2:2003
- Products conform to the essential requisites of the directive IEC 60670-24:2005 I Ed. E IEC 60670-1:2002
- Double insulation  (to be obtained with the accessories GR17400 and 17402, GR15000)
- Products made of ABS alogen free.
- Protection degree (EN 60529): IP65
- Temperature during installation: - 5°C - + 60°C
- Glow wire test: 650°C EN 60335-1:94+IEC695-2-1
- Ageing test according to CEI 23-48: 7 days at 70°C
- Pressure test with the sphere according to CEI 23-48: 70°C
- Possibility to get complete insulation according to EN 60439
- Use tension 400V – 50Hz
- Insulation resistance > 5MΩ
- Shock resistance: IK 07
- Large range of accessories to customize on different applications.
- Centring signs on the walls.

REFERENCES TECHNIQUES

- Certificat d'approbation IMQ N° EL071
- Normes de référence 23-48 I Ed. 1998 CEI 23-49:1996+V1:2001+V2:2003
- Produits conformes aux condition requises pour la directive IEC 60670-24:2005 I Ed. E IEC 60670-1:2002
- Double isolement  (à obtenir avec les accessoires GR17400 et 17402, GR15000)
- Produits réalisés avec ABS sans halogenes
- Degré de protection (EN 60529): IP65
- Température pendant l'installation: - 5°C - + 60°C
- Comportement au feu (essai du fil incandescent) Glow Wire test: 650°C EN 60335-1:94+IEC695-2-1
- Essai de vieillissement selon CEI 23-48: 7 jours à 70°C
- Essai de pression avec sphère selon CEI 23-48: 70° C
- Possibilité d'obtenir l'isolation complet selon la norme EN 60439
- Tension d'emploi 400V – 50Hz
- Resistance d'isolement > 5MΩ
- Resistance antichoc: IK 07
- Grande gamme d'accessoires pour personnalizer sur applications différentes
- Indication de centrage sur les cloisons



- CENTRALINI DA ESTERNO IP 65 COLORE GRIGIO RAL 7035 CON PORTA ORIZZONTALE FUME'
- SURFACE ENCLOSURES IP65 GREY RAL 7035 WITH HORIZONTAL SMOKY DOOR
- COFFRETS MURAUX IP65 COULEUR GRISE RAL 7035 AVEC PORTE HORIZONTALE FUMÉE

DESCRIZIONE/DESCRIPTION		GR15070		
CENTRALINO DA ESTERNO 4-5 MODULI IP65 GRIGIO, CHIUSURA ORIZZONTALE		1X36		
SURFACE ENCLOSURE 4-5 MODULES IP65 GREY, HORIZONTAL DOOR		0.0800		
COFFRET MURAL 4-5 MODULES IP65 GRIS, FERMETURE HORIZONTALE		12.00		
GR15072				
CENTRALINO DA ESTERNO 6-8 MODULI IP65 GRIGIO, CHIUSURA ORIZZONTALE		1X18		
SURFACE ENCLOSURE 6-8 MODULES IP65 GREY, HORIZONTAL DOOR		0.0800		
COFFRET MURAL 6-8 MODULES IP65 GRIS, FERMETURE HORIZONTALE		9.00		
GR15074				
CENTRALINO DA ESTERNO 12 MODULI IP65 GRIGIO, CHIUSURA ORIZZONTALE		1X14		
SURFACE ENCLOSURE 12 MODULES IP65 GREY, HORIZONTAL DOOR		0.0800		
COFFRET MURAL 12 MODULES IP65 GRIS, FERMETURE HORIZONTALE		10.00		
GR15076				
CENTRALINO DA ESTERNO 12-24 MODULI IP65 GRIGIO, CHIUSURA ORIZZONTALE		1X7		
SURFACE ENCLOSURE 12-24 MODULES IP65 GREY, HORIZONTAL DOOR		0.0800		
COFFRET MURAL 12-24 MODULES IP65 GRIS, FERMETURE HORIZONTALE		8.30		

ALTRI ACCESSORI A PAGINA - OTHER ACCESSORIES ON PAGE - OUTRES ACCESSOIRES A LA PAGE ➤ 145 / 152 – 160 / 166

DISEGNI TECNICI - TECHNICAL DRAWINGS - DESSINS TECHNIQUES ➤ 260